

Об утверждении порядка
организации дублирования
сигналов о возникновении пожара
в подразделения пожарной охраны
в соответствии с частью 7 статьи
83 Федерального закона от
22.07.2008 № 123-ФЗ
«Технический регламент о
требованиях пожарной
безопасности»

В соответствии Федеральным законом от 01.04.2022 № 80-ФЗ «О внесении изменений в статьи 6 и 18 Федерального закона «О пожарной безопасности» и частью 7 статьи 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»,
ПРАВИТЕЛЬСТВО ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый порядок организации дублирования сигналов о возникновении пожара в подразделения пожарной охраны в соответствии с частью 7 статьи 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора области, курирующего вопросы внутренней политики.

3. Постановление вступает в силу с момента его подписания.

Временно
исполняющий обязанности
Губернатора области

М.Я. Евраев

УТВЕРЖДЁН
постановлением
Правительства области
от _____ № _____

**Порядок
организации дублирования сигналов о возникновении пожара в
подразделения пожарной охраны в соответствии с частью 7 статьи 83
Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности»**

1. Общие положения

Настоящий Порядок разработан на основе требований части 7 статьи 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» установлено, что дублирование сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации обеспечивается в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2.

К указанным классам относятся здания дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов, больницы, гостиницы, общежития, спальные корпуса санаториев и домов отдыха общего типа, кемпингов, мотелей и пансионатов, здания общеобразовательных и образовательных организаций и т.п. (статья 32 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).

Порядок обязателен для исполнения органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, организациями и учреждениями независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, физическими лицами.

Ответственность за выполнение требования по дублированию сигналов о возникновении пожара в подразделения пожарной охраны несут лица в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

2. Порядок дублирования сигналов о возникновении пожара в
подразделения пожарной охраны

Монтаж, техническое обслуживание и ремонт автоматических систем (элементов автоматических систем) передачи извещений о пожаре, включая

диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ осуществляется специализированными организациями на основании лицензии.

Подключение автоматической системы пожарной сигнализации (далее – АПС) объекта к системе передачи извещений о пожаре осуществляется с учетом расположения пожарного подразделения, ближайшего к объекту, в которое будет осуществляться дублирование сигналов о возникновении пожаров.

Руководитель объекта самостоятельно определяет специализированную организацию, которая будет проводить работы по дублированию сигналов о возникновении пожаров в пожарное подразделение. Специализированная организация осуществляет проверку технического состояния систем противопожарной защиты объекта, в ходе которой определяет:

- пригодность к эксплуатации и качество технического содержания систем АПС объекта;
- техническую возможность и способ передачи сигнала;
- типы формируемых извещений и возможность их передачи.

При невозможности подключения объекта к АПС специализированная организация указывает конкретные причины невозможности подключения и выдаёт рекомендации по техническому дооснащению объекта.

Порядок и технические стороны вопроса подключения АПС объекта к системе передачи извещений о пожаре, определяются внутренними документами учреждения приказами (распоряжениями), в чьем ведении находится подразделение пожарной охраны.

В отношении объектов допускается использование любых средств связи и передающего оборудования, различных производителей (в том числе и ранее смонтированных систем передачи извещения о пожаре), исключающих передачу ложных тревожных сообщений и контролирующих исправность систем пожарной сигнализации при дублировании сигналов от систем пожарной сигнализации объекта на пульт подразделения пожарной охраны.