



ЗАРЕГИСТРИРОВАН

21.09.2020

с присвоением регистрационного номера

07-10480

**ДЕПАРТАМЕНТ
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ЭНЕРГЕТИКИ
И РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПРИКАЗ

от 28.08.2020 № 296

г. Ярославль

Об утверждении нормативов
состава сточных вод для объектов
абонентов акционерного общества
«Яркоммунсервис»

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлениями Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 г. № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» и от 22 мая 2020 г. № 728 «Об утверждении Правил осуществления контроля состава и свойств сточных вод и о внесении изменений и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», Законом Ярославской области от 29 декабря 2016 г. № 104-з «О перераспределении между органами местного самоуправления муниципальных образований Ярославской области и органами государственной власти Ярославской области полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения», Положением о департаменте жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области, утвержденным постановлением Правительства области от 20.12.2016 № 1315-п «Об утверждении Положения о департаменте жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области, признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства области и частично утратившим силу постановления Правительства области от 09.08.2012 № 709-п»,

**ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА,
ЭНЕРГЕТИКИ И РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ ЯРОСЛАВСКОЙ
ОБЛАСТИ ПРИКАЗЫВАЕТ:**

1. Утвердить прилагаемые нормативы состава сточных вод для объектов абонентов акционерного общества «Яркоммунсервис».

2. Приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Первый заместитель
директора департамента

К.Ш. Мурсалян

ОПУБЛИКОВАНО

www.pravo.gov.ru

21.09.2020 № 7601202009210001

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом департамента
жилищно-коммунального
хозяйства, энергетики
и регулирования тарифов
Ярославской области
от 28.08.2020 № 296

НОРМАТИВЫ
состава сточных вод для объектов абонентов
акционерного общества «Яркоммунсервис»

I. Технологическая зона водоотведения: г. Рыбинск
(биологические очистные сооружения)

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя, мг/куб. дм
1	2	3
1.	Биохимическое потребление кислорода (БПК _{полн.})	13,08
2.	Химическое потребление кислорода (ХПК)	137,46
3.	Нефтепродукты	0,142
4.	Взвешенные вещества	85,89
5.	Анионные поверхностно-активные вещества (АПАВ)	1,022
6.	Ион аммония	15,67
7.	Фосфаты	0,33
8.	Железо общее	0,55

II. Технологическая зона водоотведения: пос. Сосновый Бор Некрасовского
муниципального района (биологические очистные сооружения)

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя, мг/куб. дм
1	2	3
1.	Биохимическое потребление кислорода (БПК _{полн.})	5,51
2.	Химическое потребление кислорода (ХПК)	29,25
3.	Нефтепродукты	0,25
4.	Взвешенные вещества	7,09
5.	Анионные поверхностно-активные вещества (АПАВ)	0,57

1	2	3
6.	Ион аммония	0,75
7.	Фосфаты	0,25
8.	Железо общее	0,23

III. Технологическая зона водоотведения: с. Туношна Ярославского муниципального района (биологические очистные сооружения)

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя, мг/куб. дм
1	2	3
1.	Биохимическое потребление кислорода (БПК _{полн.})	18,34
2.	Химическое потребление кислорода (ХПК)	177,45
3.	Нефтепродукты	3,856
4.	Взвешенные вещества	79,23
5.	Анионные поверхностно-активные вещества (АПАВ)	1,23
6.	Ион аммония	4,92
7.	Фосфаты	0,25
8.	Железо общее	0,30